

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理情報

令和 8 (2026) 年度

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量、燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度の管理状況

5 号炉	可燃ごみ (t) (ごみクレーン掴み重量)	燃焼室中の燃焼ガス 温度平均値 (℃)	集じん器に流入する燃焼 ガス温度平均値 (℃)	排ガス中の一酸化炭素 濃度平均値 (ppm)	備考
4 月	2, 166. 79	943	198	7	
5 月	3, 432. 53	947	198	7	
6 月	1, 479. 74	929	198	8	
7 月	2, 675. 58	953	198	10	
8 月					
9 月					
10 月					
11 月					
12 月					
1 月					
2 月					
3 月					
維持管理基準		800℃以上	概ね200℃以下	100ppm以下	

◎一酸化炭素濃度はO₂ 12%換算値

2. 排ガス中のばい煙濃度測定結果

5 号炉	測定位置 煙突入口				
採取年月日	結果の 得られた月日	ばいじん (g/Nm ³)	窒素酸化物 (Nm ³ /h)	硫黄酸化物 (Nm ³ /h)	塩化水素 (mg/Nm ³)
令和8年5月7日	令和8年6月1日	0. 002	0. 877	0. 342	42
令和8年7月2日	令和8年8月3日	0. 002	0. 954	0. 564	41
排出基準値		0. 08g/Nm ³	8. 665Nm ³ /h	14. 073Nm ³ /h	700mg/Nm ³

◎ばいじん濃度・窒素酸化物濃度・塩化水素濃度はO₂ 12%換算値

3. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

ばいじんの除去をした日

5 号炉	4 月 2 日～ 3 日	6 月10日～13日			
------	--------------	------------	--	--	--

4. ダイオキシン類濃度測定結果

5 号炉

採取年月日	計量証明発行日	排ガス (ng-TEQ/m ³ N)	飛灰 (ng-TEQ/g)	焼却灰 (ng-TEQ/g)
令和9年1月18日予定				
排出基準値		2ng-TEQ/m ³ N	3ng-TEQ/g	3ng-TEQ/g