廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理情報

令和８(2026)年度

１．　処分した一般廃棄物の種類及び数量、燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度の管理状況

５号炉	可燃ごみ（t） （ごみクレーン掴み重量）	燃焼室中の燃焼ガス温度平均値（℃）	集じん器に流入する燃焼ガス温度平均値（℃）	排ガス中の一酸化炭素濃度平均値（ppm）	備考
４　月	2,166.79	943	198	7	
５　月	3,432.53	947	198	7	
６　月	1,479.74	929	198	8	
７　月	2,675.58	953	198	10	
８　月	1,828.95	945	198	10	
９　月	3,873.50	937	198	8	
10　月					
11　月					
12　月					
１　月					
２　月					
３　月					
維持管理基準		800℃以上	概ね200℃以下	100ppm以下	

◎一酸化炭素濃度は0_2 12%換算値

２．　排ガス中のばい煙濃度測定結果

５号炉	測定位置 煙突入口				
採取年月日	**結果の 得られた月日**	**ばいじん (g/Nm³)**	**窒素酸化物 (Nm³/h)**	**硫黄酸化物 (Nm³/h)**	**塩化水素 (mg/Nm³)**
令和8年5月7日	令和8年6月1日	0.002未満	0.877	0.342	42
令和8年7月2日	令和8年8月3日	0.002未満	0.954	0.564	41
令和8年9月18日	令和8年10月14日	0.002未満	0.727	0.248	76
排出基準値		0.08g/Nm³	8.665Nm³/h	14.073Nm³/h	700mg/Nm³

◎ばいじん濃度・窒素酸化物濃度・塩化水素濃度は0_2 12%換算値

３．　冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

ばいじんの除去をした日

５号炉	４月２日～３日	６月10日～13日	８月19日～21日		

４．　ダイオキシン類濃度測定結果

５号炉

採取年月日	計量証明発行日	排ガス (ng-TEQ/m³N)	飛灰 (ng-TEQ/g)	焼却灰 (ng-TEQ/g)
令和9年1月18日予定				
排出基準値		2ng-TEQ/m³N	3ng-TEQ/g	3ng-TEQ/g