

				既存照明 情報											LED照明機器仕様											
建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数 台	ランプ本数 本	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	実測光束lm(以上)			消費電力w(以下)		数量
																					lm/台・本	W/台・本	台・本	台・本	台・本	
本館	地下1階	1	泡消火ポンプ室		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	4	4		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	4			
本館	地下1階	1	泡消火ポンプ室		a40	-	直付専用型非常灯	1灯	IL40	-	-	-	-	電源別置形	1	1		器具交換	○	LED非常灯電源別置形		6.6	1			
本館	地下1階	2	監視室		M32p	-	直付下面開放	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED直付スリムベース/昼白色/6900lm無線調光	6,000	43.5	2			
本館	地下1階	3	スロープ		F31	-	コーナーライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	7	7		器具交換	-	LEDコーナーライト/40型/3200lm	3,110	20.6	7			
本館	地下1階	3	スロープ		a40	-	直付専用型非常灯	1灯	IL40	-	-	-	-	電源別置形	3	3		器具交換	○	LED非常灯電源別置形		6.6	3			
本館	地下1階	4	駐車場		C31	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/2500lm	2,500	16.3	3			
本館	地下1階	4	駐車場		D32	-	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	70	140		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/6900lm	6,770	43.1	70			
本館	地下1階	4	駐車場		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	20	20		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	20			
本館	地下1階	4	駐車場		a40	-	直付専用型非常灯	1灯	IL40	-	-	-	-	電源別置形	32	32		器具交換	○	LED非常灯電源別置形		6.6	32			
本館	地下1階	4	駐車場		I20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	6	6		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/両面/天井埋込	-	2.3	6			
本館	地下1階	4	駐車場		h20AK	-	A級 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/両面/天井埋込	-	2.3	1			
本館	地下1階	5	エントランス		D32	-	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/6900lm	6,770	43.1	4			
本館	地下1階	5	エントランス		a40	-	直付専用型非常灯	1灯	IL40	-	-	-	-	電源別置形	1	1		器具交換	○	LED非常灯電源別置形		6.6	1			
本館	地下1階	6	EVホール		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	10	10		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	10			
本館	地下1階	6	EVホール		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1			
本館	地下1階	6	EVホール		f20AK	-	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/直付/音声点滅型	-	4.2	1			
本館	地下1階	7	EV機械室		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	5	5		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	5			
本館	地下1階	7	EV機械室		a40	-	直付専用型非常灯	1灯	IL40	-	-	-	-	電源別置形	1	1		器具交換	○	LED非常灯電源別置形		6.6	1			
本館	地下1階	8	倉庫		D31	-	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.3	2			
本館	地下1階	9	更衣室		C32s	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/6900lm/人感センサー	6,550	43.1	2			
本館	地下1階	9	更衣室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2			
本館	地下1階	9	更衣室		e20A	-	A級 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/A級/片面/直付	-	8.1	1			
本館	地下1階	9	更衣室		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1			
本館	地下1階	10	女子更衣室		C32s	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/6900lm/人感センサー	6,550	43.1	4			
本館	地下1階	10	女子更衣室		C31s	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/2500lm/人感センサー	2,370	16.3	3			
本館	地下1階	10	女子更衣室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2			
本館	地下1階	10	女子更衣室		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	2			
本館	地下1階	11	ポンプ室		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	5	5		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	5			
本館	地下1階	11	ポンプ室		a40	-	直付専用型非常灯	1灯	IL40	-	-	-	-	電源別置形	1	1		器具交換	○	LED非常灯電源別置形		6.6	1			
本館	地下1階	12	倉庫		C31s	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	9	9		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/2500lm/人感センサー	2,370	16.3	9			
本館	地下1階	12	倉庫		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1			
本館	地下1階	13	資材室		D31	-	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.3	2			
本館	地下1階	14	浴室(女)		A32wp	-	ダウンライト	1灯	IL60	-	Φ150	-	-	-	4	4		器具交換	-	LED軒下ダウンライトΦ150温白色	500	6.3	4			
本館	地下1階	14	浴室(女)		G21wp	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDウォールライト/20型/SUS	910	10.0	2			
本館	地下1階	14	浴室(女)		H31	-	シーリングライト	1灯	FCL30	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDシーリングライト30形温白色LEDフラットランプ	965	10.7	3			
本館	地下1階	14	浴室(女)		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2			
本館	地下1階	15	洗濯室		C31s	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/2500lm/人感センサー	2,370	16.3	2			
本館	地下1階	15	洗濯室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1			
本館	地下1階	16	作業室		J32	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/6900lm	6,900	43.1	2			
本館	地下1階	16	作業室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1			
本館	地下1階	17	運転手控室		J32	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/6900lm	6,900	43.1	2			
本館	地下1階	17	運転手控室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1			
本館	地下1階	18	職員控室		J32	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/6900lm	6,900	43.1	2			
本館	地下1階	18	職員控室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1			
本館	地下1階	19	清掃員控室		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1			
本館	地下1階	19	清掃員控室		K22	-	シーリングライト	4灯	FL20	-	-	-	-	-	1	4		器具交換	-	LEDシーリングライト6畳用調色口450	3,500	27.6	1			
本館	地下1階	19	清掃員控室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1			
本館	地下1階	20	ドライエリア		L21	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDウォールライト/20型/SUS/防湿防雨	990	10.0	3			
本館	地下1階	21	EV機械室		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	4	4		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	4			
本館	地下1階	21	EV機械室		a40	-	直付専用型非常灯	1灯	IL40	-	-	-	-	電源別置形	1	1		器具交換	○	LED非常灯電源別置形		6.6	1			
本館	地下1階	22	通路		O31A	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	W190	-	-	-	8	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W190/3200lm/調光	3,100	20.3	8			
本館	地下1階	22	通路		O31AS	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32	-	W190	-	-	-	4	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W190/2500lm/人感センサー付	2,350	16.3	4			
本館	地下1階	22	通路		a40	-	直付専用型非常灯	1灯	IL40	-	-	-	-	電源別置形	1	1		器具交換	○	LED非常灯電源別置形		6.6	1			
本館	地下1階	22	通路		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	5	5		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	5			
本館	地下1階	22	通路		e20A	-	A級 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/A級/片面/直付	-	8.1	1			
本館	地下1階	23	駐車場前		D32	-	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/6900lm	6,770	43.1	4			
本館	地下1階	23	駐車場前		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	5	5		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	5			
本館	地下1階	23	駐車場前		a40	-	直付専用型非常灯	1灯	IL40	-	-	-	-	電源別置形	2	2		器具交換	○	LED非常灯電源別置形		6.6	2			
本館	地下1階	23	駐車場前		e20A	-	A級 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/A級/片面/直付	-	8.1	1			
本館	地下1階	23	駐車場前		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1			
本館	地下1階	23	駐車場前		I20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/両面/天井埋込	-	2.3	1			
本館	地下1階	24	ドライエリア		L21	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDウォールライト/20型/SUS/防湿防雨	990	10.0	1			
本館	地下1階	25	熱源機械室		D32	-	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	12	24		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/6900lm	6,770	43.1	12			
本館	地下1階	25	熱源機械室		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	2			
本館	地下1階	25	熱源機械室		a40	-	直付専用型非常灯	1灯	IL40	-	-	-	-	電源別置形	5	5		器具交換	○	LED非常灯電源別置形		6.6	5			
本館	地下1階	25	熱源機械室		I20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/両面/天井埋込	-	2.3	1			
本館	地下1階	26	倉庫		D32	-	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/6900lm	6,770	43.1	2			
本館	地下1階	26	倉庫		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	1			
本館	地下1階	27	機械室前		D32	-	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-															

				既存照明 情報											LED照明機器仕様								
建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ本数	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(m以上)	消費電力(w以下)	数量
															台	本					lm/台・本	W/台・本	台・本
本館	1階	3	エントランスホール		f20AK	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/直付/音声点滅型	-	4.2	1
本館	1階	3	エントランスホール		m20B	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/天井埋込	-	1.7	2
本館	1階	4	EVホール1		A16	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	3
本館	1階	4	EVホール1		A32c	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,695	11.6	3
本館	1階	4	EVホール1		X24	埋込スクエア	4灯	FL20	-	□600	-	-	特注器具	-	2	8		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/1000lm/昼白色/片側給電	1,000	6.1	8
本館	1階	4	EVホール1		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	4	EVホール1		e20B	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	1階	5	空調機械室		C31s	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/2500lm/人感センサー	2,370	16.3	2
本館	1階	6	喫茶コーナー		A16	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	9	9		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	9
本館	1階	6	喫茶コーナー		A32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	12	12		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	12
本館	1階	6	喫茶コーナー		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	1階	6	喫茶コーナー		e20B	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	1階	6	喫茶コーナー(厨房)		C31s	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/2500lm/人感センサー	2,370	16.3	1
本館	1階	7	更衣室		C31s	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/2500lm/人感センサー	2,370	16.3	1
本館	1階	8	社会福祉協議会事務室		A16	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	3
本館	1階	8	社会福祉協議会事務室		A32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1
本館	1階	8	社会福祉協議会事務室		SS32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	既設T/バーW250	-	システム天井埋込	-	-	27	54		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	54
本館	1階	8	社会福祉協議会事務室		Sp	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	4	4		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス	-	-	4
本館	1階	8	社会福祉協議会事務室		d65	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	5	5		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	5
本館	1階	8	社会福祉協議会事務室		e20B	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	1階	9	相談室1		A32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	3
本館	1階	9	相談室1		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	10	相談室2		SS32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	既設T/バーW250	-	システム天井埋込	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W220/6900lm/無線調光	5,930	43.5	2
本館	1階	10	相談室2		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	11	相談室3		SS32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	既設T/バーW250	-	システム天井埋込	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W220/6900lm/無線調光	5,930	43.5	2
本館	1階	11	相談室3		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	12	相談室4		SS32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	既設T/バーW250	-	システム天井埋込	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W220/6900lm/無線調光	5,930	43.5	2
本館	1階	12	相談室4		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	13	相談室5		P32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	W220	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W220/6900lm/無線調光	5,930	43.5	4
本館	1階	13	相談室5		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	14	相談室6		DD32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,640	11.6	3
本館	1階	14	相談室6		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	15	育児相談サポートセンター		DD32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	5	5		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,640	11.6	5
本館	1階	15	育児相談サポートセンター		G21	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	4	4		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	4
本館	1階	15	育児相談サポートセンター		S32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	W150	-	-	-	-	18	36		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W150/6900lmPiPit調光	5,930	43.5	18
本館	1階	15	育児相談サポートセンター		Sp	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	2	2		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス	-	-	2
本館	1階	15	育児相談サポートセンター		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	4
本館	1階	15	育児相談サポートセンター		e20B	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	1階	16	育児用便所1		DD32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	4	4		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,640	11.6	4
本館	1階	16	育児用便所1		G21	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1
本館	1階	16	育児用便所1		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	17	屋外用倉庫2		C21s	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W150/1600lm/人感センサー	1,550	11.6	1
本館	1階	18	ボランティアルーム		B32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	-	9	18		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	9
本館	1階	18	ボランティアルーム		Sp	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス	-	-	1
本館	1階	18	ボランティアルーム		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	19	ボランティア作業室		B32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	6
本館	1階	19	ボランティア作業室		Sp	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス	-	-	1
本館	1階	19	ボランティア作業室		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	20	リサイクルセンター・倉庫		C31	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/2500lm	2,500	16.3	1
本館	1階	20	リサイクルセンター・倉庫		O32	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W220	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W220/5200lm	3,490	31.9	4
本館	1階	21	待合いロビー・EVホール		A32c	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	-	32	32		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,695	11.6	32
本館	1階	21	待合いロビー・EVホール		SI	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	2	2		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型	-	-	2
本館	1階	21	待合いロビー・EVホール		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	8	8		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	8
本館	1階	21	待合いロビー・EVホール		e20B	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	1階	22	喫煙コーナー		A32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1
本館	1階	23	アラーム弁室		E31	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	1
本館	1階	24	通路3		AA18	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED軒下ダウンライト/Φ150拡散/温白色/本体白	950	7.0	1
本館	1階	24	通路3		A32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	2
本館	1階	25	MWC4		A16	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2
本館	1階	25	MWC4		G21	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1
本館	1階	25	MWC4		S1	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー	-	-	1
本館	1階	25	MWC4		S3	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(子器)DC12V	-	-	1
本館	1階	26	WWC4		A16	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2
本館	1階	26	WWC4		G21	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1
本館	1階	26	WWC4		S1	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー	-	-	1
本館	1階	26	WWC4		S3	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(子器)DC12V	-	-	1
本館	1階	27	ゴミ置場		D32	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/6900lm	6,770	43.1	2
本館	1階	28	倉庫		E31	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	10	10		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	10
本館	1階	29	車庫	</																			

				既存照明 情報													LED照明機器仕様						
建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ本数	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束lm(以上)	消費電力w(以下)	数量
															台	本					lm/台・本	W/台・本	台・本
本館	1階	36	MWC1		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	3
本館	1階	36	MWC1		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1
本館	1階	36	MWC1		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	1階	36	MWC1		S3	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(子器)DC12V			1	
本館	1階	37	MWC2		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1
本館	1階	37	MWC2		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1
本館	1階	37	MWC2		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	1階	38	WWC2		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1
本館	1階	38	WWC2		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1
本館	1階	38	WWC2		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	1階	39	通路2		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	3
本館	1階	39	通路2		A32c	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,695	11.6	2
本館	1階	40	歯科診療室		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	12	12		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	12
本館	1階	40	歯科診療室		B31	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	W150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W150/3200lm	3,100	20.6	2
本館	1階	40	歯科診療室		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1
本館	1階	40	歯科診療室		V554	-	埋込丸形器具	4灯	FHP45	-	Φ600	-	-	-	8	32		器具交換	-	LEDΦ600埋込丸形乳白パネル昼白色	7,560	67.0	8
本館	1階	40	歯科診療室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	1階	41	技巧室		B31	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	W150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W150/3200lm	3,100	20.6	2
本館	1階	42	身障者用リハビリルーム		O32	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W220	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W220/5200lm	3,490	31.9	2
本館	1階	42	身障者用リハビリルーム		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	43	X線室		C31	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/2500lm	2,500	16.3	1
本館	1階	43	X線室		B32A	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm昼白色/調光	5,040	31.9	2
本館	1階	43	X線室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	44	受付事務カルテ		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	3
本館	1階	44	受付事務カルテ		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	3	6		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	3
本館	1階	44	受付事務カルテ		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	44	受付事務カルテ		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	1階	45	薬剤保管庫		C31s	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/2500lm/人感センサー	2,370	16.3	2
本館	1階	46	薬局		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2
本館	1階	46	薬局		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	6
本館	1階	46	薬局		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	1階	46	薬局		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	47	スタップ控室(男)		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	2
本館	1階	47	スタップ控室(男)		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	1階	47	スタップ控室(男)		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	48	スタップ控室(女)		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	4
本館	1階	48	スタップ控室(女)		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	1階	48	スタップ控室(女)		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	49	待合室兼会議室		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	9	9		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	9
本館	1階	49	待合室兼会議室		O32C	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設T/V-W250 調光	-	システム天井埋込	-	12	24		ランプ交換	-	LED直管ランプPWM調光/2500lm/昼白色/片側給電	2,500	17.7	24
本館	1階	49	待合室兼会議室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	1階	49	待合室兼会議室		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	2
本館	1階	50	診察室		O32	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W220	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W220/5200lm	3,490	31.9	2
本館	1階	50	診察室		R50	-	ホスピタルブラケット	1灯	CDM-T50	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDアーム式ベッドライト	135	4.5	2
本館	1階	50	診察室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	51	処置検査消毒室		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	3	6		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	3
本館	1階	51	処置検査消毒室		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	1階	51	処置検査消毒室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	52	第一診療室		B31p	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	W150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W150/3200lm無線調光	3,100	20.7	2
本館	1階	52	第一診療室		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	3	6		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	3
本館	1階	52	第一診療室		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	1階	52	第一診療室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	53	第二診療室		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	3	6		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	3
本館	1階	53	第二診療室		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	1階	53	第二診療室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	54	第三診療室		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	5	10		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	5
本館	1階	54	第三診療室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	55	MWC3		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2
本館	1階	55	MWC3		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1
本館	1階	55	MWC3		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	1階	55	MWC3		S3	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(子器)DC12V			1	
本館	1階	56	WWC4		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	3
本館	1階	56	WWC4		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	48	48		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	48
本館	1階	56	WWC4		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	2	2		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			2	
本館	1階	56	WWC4		S3	-	-	1灯	-	-	-	-	-	2	2		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(子器)DC12V			2	
本館	1階	57	医師控室兼医療相談室		P32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	W220	-	-	-	3	6		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W220/6900lm/無線調光	5,930	43.5	3
本館	1階	57	医師控室兼医療相談室		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	1階	57	医師控室兼医療相談室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	58	医師控室兼医療事務室		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	6
本館	1階	58	医師控室兼医療事務室		Sp	-	-	1灯	-	-													

				既存照明 情報										LED照明機器仕様									
建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ本数	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(m以上)	消費電力w(以下)	数量
															台	本					lm/台・本	W/台・本	台・本
本館	1階	63	歯科医師控室県会議室コーナー		e20B	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	1階	64	患者相談室		B32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無 線調光	5,040	32.3	4
本館	1階	64	患者相談室		Sp	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス	-	-	1
本館	1階	64	患者相談室		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	1階	64	患者相談室		e20B	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	1階	65	収納庫		C21	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/20型/W150/800lm	830	6.0	1
本館	1階	66	薬剤師控室		A32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1
本館	1階	66	薬剤師控室		B32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無 線調光	5,040	32.3	4
本館	1階	66	薬剤師控室		Sp	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス	-	-	1
本館	1階	66	薬剤師控室		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	67	薬剤相談室		B32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無 線調光	5,040	32.3	2
本館	1階	67	薬剤相談室		Sp	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス	-	-	1
本館	1階	67	薬剤相談室		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	68	薬剤相談室2		B32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無 線調光	5,040	32.3	2
本館	1階	68	薬剤相談室2		Sp	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス	-	-	1
本館	1階	68	薬剤相談室2		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	1階	69	会議室		A16	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	4	4		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	4
本館	1階	69	会議室		A32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	2
本館	1階	69	会議室		O32C	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	調光	システム天井埋込	-	-	12	24		ランプ交換	-	LED直管ランプPWM調光/2500lm/昼白色/ 片側給電	2,500	17.7	24
本館	1階	69	会議室		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	4
本館	1階	70	廊下1・1A・ロビー		AA18	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED軒下ダウンライト/Φ150拡散/温白色/本 体白	950	7.0	2
本館	1階	70	廊下1・1A・ロビー		A32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	2
本館	1階	70	廊下1・1A・ロビー		A32c	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	-	31	31		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白 /調光	1,695	11.6	31
本館	1階	70	廊下1・1A・ロビー		SI	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	4	4		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型	-	-	4
本館	1階	70	廊下1・1A・ロビー		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	6	6		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	6
本館	1階	70	廊下1・1A・ロビー		f20AK	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/直付/音声点滅 型	-	4.2	2
本館	1階	70	廊下1・1A・ロビー		j10	C級 誘導灯	1灯	CF137	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/C級/片面/直付+RNP	-	1.1	2
本館	1階	70	廊下1・1A・ロビー		k10	C級 誘導灯	1灯	CF137	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/C級/床埋込	-	2.2	1
本館	1階	71	アトリウム・共用部		A32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	18	18		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	18
本館	1階	71	アトリウム・共用部		E31	片反射笠付トラフ形 ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	31	31		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	31
本館	1階	71	アトリウム・共用部		Y60	ブラケット灯	1灯	IL100	-	-	-	-	-	-	6	6	電球色	器具交換	-	LEDブラケット100形温白色	730	7.6	6
本館	1階	71	アトリウム・共用部		SI	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	5	5		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型	-	-	5
本館	1階	71	アトリウム・共用部		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	4
本館	1階	71	アトリウム・共用部		k10	C級 誘導灯	1灯	CF137	-	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LED誘導灯/C級/床埋込	-	2.2	3
本館	1階	62	休日診療呼出し出入口		MM65	庭園灯	1灯	IL40	-	Φ200	-	-	-	-	2	2		対象外	-	対象外	-	-	-
本館	1階	63	外部階段		NN9	フットライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	-	9	9		器具交換	-	LED電球フットライト電球色	440	5.0	9
本館	2階	1	空調機械室		D31	笠付トラフ形ベースラ イト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.3	2
本館	2階	2	EVホール2		A16	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2
本館	2階	2	EVホール2		A32c	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	-	4	4		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白 /調光	1,695	11.6	4
本館	2階	2	EVホール2		X24	埋込スクエア	4灯	FL20	-	□600	-	-	特注器具	-	2	8		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/1000lm/昼白色/片 側給電	1,000	6.1	8
本館	2階	2	EVホール2		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	2階	2	EVホール2		f20AK	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/直付/音声点滅 型	-	4.2	1
本館	2階	3	アトリエ		B32A	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	-	12	24		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm昼 白色/調光	5,040	31.9	12
本館	2階	3	アトリエ		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	2階	3	アトリエ		e20B	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	2階	4	倉庫		A16	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	1
本館	2階	5	社会適応調査室		B32sp	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	6	12		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片 側給電	3,300	18.9	12
本館	2階	5	社会適応調査室		Sp	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス	-	-	1
本館	2階	5	社会適応調査室		d65	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1
本館	2階	6	作業室2		B32sp	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	6	12		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片 側給電	3,300	18.9	12
本館	2階	6	作業室2		Sp	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス	-	-	1
本館	2階	6	作業室2		d65	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1
本館	2階	7	集会室		B32sp	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	6	12		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片 側給電	3,300	18.9	12
本館	2階	7	集会室		Sp	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス	-	-	1
本館	2階	7	集会室		d65	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1
本館	2階	8	作業室3		B32sp	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	4	8		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片 側給電	3,300	18.9	8
本館	2階	8	作業室3		Sp	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス	-	-	1
本館	2階	8	作業室3		d65	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1
本館	2階	9	身障者用WC2		A32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	2
本館	2階	9	身障者用WC2		G21	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1
本館	2階	9	身障者用WC2		S1	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器) 8A100V+露出取付カバー	-	-	1
本館	2階	10	身障者用WC3		A32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	2
本館	2階	10	身障者用WC3		G21	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1
本館	2階	10	身障者用WC3		S1	-	1灯	-	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器) 8A100V+露出取付カバー	-	-	1
本館	2階	11	倉庫3		B32p	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無 線調光	5,040	32.3	2
本館	2階	12	前室7		A32	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1
本館	2階	12	前室7		b50	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	2階	13	作業療法室		TT326	埋込スクエア	6灯	FLR32	-	内口890 外口970	-	システム天井埋込	乳白カバー	-	15	90		ランプ交換	-	LED直管ランプHE160S/1700lm/昼白色/片 側給電	1,700	11.2	90
本館	2階	13	作業療法室		SI	-	1灯	-	-														

				既存照明 情報											LED照明機器仕様								
建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ本数	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(m以上)	消費電力w(以下)	数量
															台	本					lm/台・本	W/台・本	台・本
本館	2階	18	倉庫4		B32s	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm人感センサー	4,790	31.9	2
本館	2階	19	前室9		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1
本館	2階	19	前室9		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	2階	20	録音室		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	3	6		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	3
本館	2階	20	録音室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	2階	21	言語療法室		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	3	6		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	3
本館	2階	21	言語療法室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	2階	22	書庫5		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	1
本館	2階	23	書庫1		C32s	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/6900lm/人感センサー	6,550	43.1	2
本館	2階	24	点訳コーナー		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	4	8		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片割給電	3,300	18.9	8
本館	2階	24	点訳コーナー		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1
本館	2階	25	団体事務室		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	8	16		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	8
本館	2階	25	団体事務室		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	2	2		新規設置	-	明るさセンサー連続調光直付型P/Pitプラス	-	-	2
本館	2階	25	団体事務室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	2階	25	団体事務室		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	2階	26	MWC5		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	7	7		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	7
本館	2階	26	MWC5		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	1
本館	2階	27	WWC5		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	6	6		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	6
本館	2階	27	WWC5		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	1
本館	2階	28	身障者用WC		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1
本館	2階	28	身障者用WC		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1
本館	2階	28	身障者用WC		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサー付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー	-	-	1
本館	2階	29	湯沸室		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1
本館	2階	29	湯沸室		U21	-	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDキッチンライト20形相当スイッチ付	980	12.0	1
本館	2階	29	湯沸室		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサー付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー	-	-	1
本館	2階	30	トイレ前通路		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	3
本館	2階	30	トイレ前通路		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	2階	31	スタッフ控室相談室		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	12	24		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm無線調光	5,040	32.3	12
本館	2階	31	スタッフ控室相談室		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	4	4		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	4
本館	2階	31	スタッフ控室相談室		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	2	2		新規設置	-	明るさセンサー連続調光直付型P/Pitプラス	-	-	2
本館	2階	31	スタッフ控室相談室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	2階	32	談話室・和室		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	6	6		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	6
本館	2階	32	談話室・和室		A323	-	ダウンライト	2灯	FHT42	-	Φ200	-	-	-	2	4		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ200拡散/昼白色/調光	4,020	29.1	2
本館	2階	32	談話室・和室		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	1
本館	2階	32	談話室・和室		N.32	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm/温白色	4,690	31.9	4
本館	2階	32	談話室・和室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	2階	33	ティールーム相談室		A32W	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	□150	-	-	-	12	12		器具交換	-	LED和風角型DL□150電球色	1,590	11.6	12
本館	2階	33	ティールーム相談室		T50	-	スポットライト	1灯	RF100	-	-	-	-	-	23	23		器具交換	-	LEDスポットライトSP100形配線ダクト用	650	6.9	23
本館	2階	33	ティールーム相談室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	2階	34	食堂		A32W	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	□150	-	-	-	27	27		器具交換	-	LED和風角型DL□150電球色	1,590	11.6	27
本館	2階	34	食堂		T50	-	スポットライト	1灯	RF100	-	-	-	-	-	20	20		器具交換	-	LEDスポットライトSP100形配線ダクト用	650	6.9	20
本館	2階	34	食堂		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	3	3		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	3
本館	2階	34	食堂		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	2階	35	前室3		C31MP	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/3200lm/防湿防雨	3,040	20.6	1
本館	2階	36	厨房		C31MP	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/3200lm/防湿防雨	3,040	20.6	1
本館	2階	36	厨房		C32MP	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	8	16		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/6900lm/防湿防雨	6,560	43.1	8
本館	2階	36	厨房		EE15	-	-	1灯	FL15	-	-	-	殺菌灯	-	2	2		器具交換	-	GL15x1殺菌灯 直付殺菌線遮光方式	-	28.9	2
本館	2階	36	厨房		FF20	-	トラフ形ベースライト	1灯	FLR20	-	-	-	-	-	4	4		器具交換	-	LDL20x1直付型高温用	950	12.0	4
本館	2階	36	厨房		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	4
本館	2階	37	前室4		C31	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/2500lm	2,500	16.3	1
本館	2階	37	前室4		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	2階	38	厨房事務室		C31	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W150/2500lm	2,500	16.3	2
本館	2階	38	厨房事務室		C32	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/6900lm	6,900	43.1	1
本館	2階	38	厨房事務室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	2階	39	休憩コーナー		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	1
本館	2階	39	休憩コーナー		K22	-	シーリングライト	4灯	FL20	-	-	-	-	-	1	4		器具交換	-	LEDシーリングライト6畳用調色口450	3,500	27.6	1
本館	2階	39	休憩コーナー		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	2階	40	身障者WC1		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1
本館	2階	40	身障者WC1		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1
本館	2階	40	身障者WC1		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサー付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー	-	-	1
本館	2階	41	脱衣2		A32wp	-	ダウンライト	1灯	IL60	-	Φ150	-	-	-	6	6		器具交換	-	LED軒下ダウンライトΦ150温白色	500	6.3	6
本館	2階	41	脱衣2		G21wp	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDウォールライト/20型/SUS	910	10.0	1
本館	2階	41	脱衣2		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	4	4		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	4
本館	2階	41	脱衣2		c27W	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ150	-	-	電池内蔵	3	3		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ100/防湿防雨	-	1.0	3
本館	2階	41	脱衣2		e20Bwp	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/天井直付/WP	-	1.7	1
本館	2階	42	浴室2		AA27	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	6	6		器具交換	-	LED軒下ダウンライト/Φ150拡散/温白色/本体白	950	7.0	6
本館	2階	42	浴室2		Z13	-	小形シーリングライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	6	6	電球色	器具交換	-	LEDシーリングライト60形ポーチ 浴室灯電球色	410	6.2	6
本館	2階	42	浴室2		c27W	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ150	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ100/防湿防雨	-	1.0	2
本館	2階	43	特殊浴室		BB32	-	直管器具	2灯															

				既存照明 情報											LED照明機器仕様									
建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ本数	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(m以上)	消費電力w(以下)	数量	
															台	本					lm/台・本	W/台・本	台・本	
本館	2階	47	ろ過室		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	3	
本館	2階	48	身障者WC2		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1	
本館	2階	48	身障者WC2		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1	
本館	2階	48	身障者WC2		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	2階	49	アラーム弁室		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	1	
本館	2階	50	廊下2A		A32c	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	50	50		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,695	11.6	50	
本館	2階	50	廊下2A		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	2	
本館	2階	50	廊下2A		Y60	-	ブラケット灯	1灯	IL100	-	-	-	-	-	5	5	電球色	器具交換	-	LEDブラケット100形温白色	730	7.6	5	
本館	2階	50	廊下2A		SI	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	4	4		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型			4	
本館	2階	50	廊下2A		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	7	7		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	7
本館	2階	50	廊下2A		k10	-	C級 誘導灯	1灯	CF137	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/C級/床埋込	-	2.2	1	
本館	2階	50	廊下2A		i20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/天井埋込	-	1.7	2	
本館	2階	50	廊下2A		f20AK	-	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/直付/音声点滅型	-	4.2	1	
本館	2階	51	廊下2		A32c	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	38	38		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,695	11.6	38	
本館	2階	51	廊下2		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	1	
本館	2階	51	廊下2		SI	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	3	3		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型			3	
本館	2階	51	廊下2		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	6	6		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	6
本館	2階	51	廊下2		f20AK	-	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/直付/音声点滅型	-	4.2	1	
本館	2階	52	廊下3		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	6	6		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	6	
本館	2階	52	廊下3		A32c	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	16	16		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,695	11.6	16	
本館	2階	52	廊下3		SI	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	2	2		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型			2	
本館	2階	52	廊下3		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	7	7		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	7
本館	2階	52	廊下3		j10	-	C級 誘導灯	1灯	CF137	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/C級/片面/直付+RNP	-	1.1	2	
本館	2階	52	廊下3		k10	-	C級 誘導灯	1灯	CF137	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/C級/床埋込	-	2.2	1	
本館	2階	52	廊下3		f20AK	-	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/直付/音声点滅型	-	4.2	2	
本館	3階	1	空調機械室		D31	-	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.3	2	
本館	3階	2	EVホール3		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	2	
本館	3階	2	EVホール3		TT326	-	埋込スクエア	6灯	FLR32	-	内口890 外口970	-	システム天井埋込	乳白カバー	3	18		ランプ交換	-	LED直管ランプHE160S/1700lm/昼白色/片側給電	1,700	11.2	18	
本館	3階	2	EVホール3		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1
本館	3階	2	EVホール3		f20AK	-	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/直付/音声点滅型	-	4.2	1	
本館	3階	3	ロビー2		A32c	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	6	6		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,695	11.6	6	
本館	3階	3	ロビー2		TT326	-	埋込スクエア	6灯	FLR32	-	内口890 外口970	-	システム天井埋込	乳白カバー	6	36		ランプ交換	-	LED直管ランプHE160S/1700lm/昼白色/片側給電	1,700	11.2	36	
本館	3階	3	ロビー2		SI	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型			1	
本館	3階	3	ロビー2		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1
本館	3階	3	ロビー2		k10	-	C級 誘導灯	1灯	CF137	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/C級/床埋込	-	2.2	1	
本館	3階	4	授乳室		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	2	
本館	3階	4	授乳室		CC27	-	ブラケット灯	2灯	KR(LDS)60	-	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LEDブラケット60形×2電球色	641	9.7	1	
本館	3階	4	授乳室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	3階	5	ベビーカースペース		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	7	7		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	7	
本館	3階	5	ベビーカースペース		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	3階	6	栄養指導室		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	2	4		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	4	
本館	3階	6	栄養指導室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	3階	7	洗濯室		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1	
本館	3階	7	洗濯室		U21	-	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDキッチンライト20形相当スイッチ付	980	12.0	1	
本館	3階	8	サービスステーション		TT326	-	埋込スクエア	6灯	FLR32	-	内口890 外口970	-	システム天井埋込	乳白カバー	2	12		ランプ交換	-	LED直管ランプHE160S/1700lm/昼白色/片側給電	1,700	11.2	12	
本館	3階	8	サービスステーション		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1
本館	3階	9	カンファレンス室		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	11	22		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	22	
本館	3階	9	カンファレンス室		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1
本館	3階	10	医務室		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	2	
本館	3階	10	医務室		CC27	-	ブラケット灯	2灯	KR(LDS)60	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LEDブラケット60形×2電球色	641	9.7	2	
本館	3階	10	医務室		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1	
本館	3階	10	医務室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	3階	11	MWC6		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	5	5		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	5	
本館	3階	11	MWC6		EE15	-	-	1灯	FL15	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	GL15x1殺菌灯 直付殺菌線遮光方式		28.9	1	
本館	3階	11	MWC6		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	2	
本館	3階	11	MWC6		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	3階	11	MWC6		S3	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	3	3		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(子器)DC12V			3	
本館	3階	11	MWC6		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	3階	12	WWC6		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	10	10		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	10	
本館	3階	12	WWC6		EE15	-	-	1灯	FL15	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	GL15x1殺菌灯 直付殺菌線遮光方式		28.9	1	
本館	3階	12	WWC6		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	3	
本館	3階	12	WWC6		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	3階	12	WWC6		S3	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	4	4		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(子器)DC12V			4	
本館	3階	12	WWC6		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	3階	13	身障者用便所		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1	
本館	3階	13	身障者用便所		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1	
本館	3階	13	身障者用便所		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	3階	14	尿検査室		B323	-	埋込ベースライト	3灯	FHF32(高出力)	-	W300	-	-	-	1	3		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/10000lm	9,680	56.0	1	
本館	3階	15	廊下6		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	11	11		器具交換						

					既存照明 情報										LED照明機器仕様									
建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ本数	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(m以上)	消費電力w(以下)	数量	
															台	本					lm/台・本	W/台・本	台・本	
本館	3階	20	面談室5		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	4	4		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	4	
本館	3階	20	面談室5		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	3階	20	面談室5		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1	
本館	3階	21	スタッフ控室		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	3	
本館	3階	21	スタッフ控室		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	3階	21	スタッフ控室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1	
本館	3階	22	廊下4		TT326	-	埋込スクエア	6灯	FLR32	-	内口890 外口970	-	システム天井埋込	乳白カバー	-	8	48		ランプ交換	-	LED直管ランプHE160S/1700lm/昼白色/片側給電	1,700	11.2	48
本館	3階	22	廊下4		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	3	3		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	3	
本館	3階	22	廊下4		k10	-	C級 誘導灯	1灯	CF137	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/C級/床埋込	-	2.2	2	
本館	3階	23	薬品庫		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	2	4		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	4
本館	3階	23	薬品庫		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2	
本館	3階	23	薬品庫		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	3階	23	薬品庫		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1	
本館	3階	24	消毒室		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	2	4		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	4
本館	3階	24	消毒室		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	3階	24	消毒室		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1	
本館	3階	25	検診ロビー		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	2	
本館	3階	25	検診ロビー		TT326	-	埋込スクエア	6灯	FLR32	-	内口890 外口970	-	システム天井埋込	乳白カバー	-	12	72		ランプ交換	-	LED直管ランプHE160S/1700lm/昼白色/片側給電	1,700	11.2	72
本館	3階	25	検診ロビー		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	2	
本館	3階	25	検診ロビー		f20Ak	-	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/直付/音声点滅型	-	4.2	1	
本館	3階	26	計測室		TT326	-	埋込スクエア	6灯	FLR32	-	内口890 外口970	-	システム天井埋込	乳白カバー	-	17	102		ランプ交換	-	LED直管ランプHE160S/1700lm/昼白色/片側給電	1,700	11.2	102
本館	3階	26	計測室		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	4	
本館	3階	27	検査室通路		B16p	-	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	W220x617	-	-	-	18	36		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/1000lm/昼白色/片側給電	1,000	6.1	36	
本館	3階	27	検査室通路		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	6	6		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	6	
本館	3階	27	検査室通路		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	4	4		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	4	
本館	3階	28	検査室1		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	4	8		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	8
本館	3階	28	検査室1		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	3階	28	検査室1		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1	
本館	3階	29	検査室2		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	4	8		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	8
本館	3階	29	検査室2		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1	
本館	3階	30	診察室1		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	2	4		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	4
本館	3階	30	診察室1		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	3階	30	診察室1		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1	
本館	3階	31	診察室2		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	2	4		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	4
本館	3階	31	診察室2		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1	
本館	3階	32	診察室3		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	2	4		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	4
本館	3階	32	診察室3		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1	
本館	3階	33	診察室4		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	2	4		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	4
本館	3階	33	診察室4		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型PiPitプラス			1	
本館	3階	34	診察室4		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1	
本館	3階	35	診察室予備		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	2	4		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	4
本館	3階	35	診察室予備		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1	
本館	3階	36	眼科検査室		B323	-	埋込ベースライト	3灯	FHF32(高出力)	-	W300	-	-	-	2	6		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/10000lm	9,680	56.0	2	
本館	3階	36	眼科検査室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1	
本館	3階	37	EVホール3A		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	12	12		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	12	
本館	3階	37	EVホール3A		A32c	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	4	4		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,695	11.6	4	
本館	3階	37	EVホール3A		O32S	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W220	-	-	-	12	24		器具交換	-	LED埋込スクールコンフォート/埋込/40型/5200lm/W220	4,640	43.1	12	
本館	3階	37	EVホール3A		SI	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型			1	
本館	3階	37	EVホール3A		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1	
本館	3階	37	EVホール3A		f20AK	-	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/直付/音声点滅型	-	4.2	1	
本館	3階	38	喫煙コーナー		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	2	
本館	3階	38	喫煙コーナー		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1	
本館	3階	39	アラーム弁室		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	2	
本館	3階	40	カルテ庫		C32s	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/6900lm/人感センサー	6,550	43.1	4	
本館	3階	41	集団検診室1		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	20	40		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	40
本館	3階	41	集団検診室1		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	3	3		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	3	
本館	3階	41	集団検診室1		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	2	
本館	3階	42	集団検診室2		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	10	20		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	20
本館	3階	42	集団検診室2		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	2	
本館	3階	42	集団検診室2		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1	
本館	3階	43	集団検診室3		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設TバーW250	-	システム天井埋込	-	-	10	20		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	20
本館	3階	43	集団検診室3		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	2	
本館	3階	43	集団検診室3		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1	
本館	3階	44	テラス4		JJ13	-	ブラケット灯	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDポーチライト60形x1電球色	380	5.8	3	
本館	3階	45	廊下		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	5	5		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	5	
本館	3階	45	廊下		SI	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型			1	
本館	3階	45	廊下		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	電源別置	2									

				既存照明 情報											LED照明機器仕様									
建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ本数	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(m以上)	消費電力w(以下)	数量	
															台	本					lm/台・本	W/台・本	台・本	
本館	3階	50	ロビー3		SI	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型			1	
本館	3階	50	ロビー3		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	3	3		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	3
本館	3階	50	ロビー3		e20A	-	A級 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/A級/片面/直付	-	8.1	1	
本館	3階	51	倉庫7		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2	
本館	3階	52	倉庫8		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2	
本館	3階	53	倉庫9		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2	
本館	3階	54	多目的ホール		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2	
本館	3階	54	多目的ホール		UU324	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	W150	調光	-	-	48	48		ランプ交換	-	LED直管ランプPWM調光/2500lm/昼白色/片側給電	2,500	17.7	48	
本館	3階	54	多目的ホール		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	4
本館	3階	54	多目的ホール		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	2	
本館	3階	55	テラス		JJ13	-	ブラケット灯	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	12	12		器具交換	-	LEDポーチライト60形x1電球色	380	5.8	12	
本館	3階	56	歯科指導室		B32p	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300	-	-	-	9	18		対象外	-	対象外	-	-	-	
本館	3階	56	歯科指導室		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	1
本館	3階	56	歯科指導室		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1	
本館	3階	57	ひよこ一む(子育て支援センター)		A32C	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	18	18		対象外	-	対象外	-	-	-	
本館	3階	57	ひよこ一む(子育て支援センター)		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	2
本館	3階	57	ひよこ一む(子育て支援センター)		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1	
本館	4階	1	空調機室4		D31	-	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED反射笠付ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.3	2	
本館	4階	2	EVホール4		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2	
本館	4階	2	EVホール4		A32c	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	4	4		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,695	11.6	4	
本館	4階	2	EVホール4		X24	-	埋込スクエア	4灯	FL20	-	□600	-	-	特注器具	2	8		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/1000lm/昼白色/片側給電	1,000	6.1	8	
本館	4階	2	EVホール4		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	4階	2	EVホール4		f20Ak	-	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/直付/音声点滅型	-	4.2	1	
本館	4階	3	廊下9		A32c	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150	-	-	-	13	13		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,695	11.6	13	
本館	4階	3	廊下9		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	8	8		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	8	
本館	4階	3	廊下9		B250	-	バンクライト	1灯	H250	-	-	-	-	-	2	2		ランプ交換	-	LEDバラストレスランプ250相当/3300lm/昼白色	3,300	22.5	2	
本館	4階	3	廊下9		SI	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型			1	
本館	4階	3	廊下9		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	3	3		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	3
本館	4階	3	廊下9		k10	-	C級 誘導灯	1灯	CF137	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/C級/床埋込	-	2.2	1	
本館	4階	3	廊下9		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1	
本館	4階	4	ふれあいサロン・集会所		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	6	6		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	6	
本館	4階	4	ふれあいサロン・集会所		HH55	-	埋込丸形器具	1灯	MF200	-	Φ600	-	-	-	9	9		器具交換	-	LEDΦ600埋込丸形乳白パネル昼白色	7,560	67.0	9	
本館	4階	4	ふれあいサロン・集会所		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	4階	4	ふれあいサロン・集会所		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1	
本館	4階	5	廊下8		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	6	6		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	6	
本館	4階	5	廊下8		HH55	-	埋込丸形器具	1灯	MF200	-	Φ600	-	-	-	6	6		器具交換	-	LEDΦ600埋込丸形乳白パネル昼白色	7,560	67.0	6	
本館	4階	5	廊下8		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	4階	6	ブリッジ3		A16X	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	4	4		器具交換	-	LED軒下ダウンライト/Φ150拡散/温白色/本体白	950	7.0	4	
本館	4階	7	湯沸室		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1	
本館	4階	7	湯沸室		U21	-	流し元灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDキッチンライト20形相当スイッチ付	980	12.0	1	
本館	4階	7	湯沸室		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	4階	8	身障者便所7		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1	
本館	4階	8	身障者便所7		G21	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDミラーライトスリム/W540/昼白色	1,420	11.2	1	
本館	4階	8	身障者便所7		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	4階	9	MWC8		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	7	7		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	7	
本館	4階	9	MWC8		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	1	
本館	4階	9	MWC8		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	1	1		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			1	
本館	4階	9	MWC8		S3	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	3	3		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(子器)DC12V			3	
本館	4階	9	MWC8		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	4階	10	MWC8		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	10	10		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	10	
本館	4階	10	便所8		E31	-	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED片反射ベースライト/40型/2500lm	2,500	16.3	2	
本館	4階	10	便所8		S1	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	2	2		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(親器)8A100V+露出取付カバー			2	
本館	4階	10	便所8		S3	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	4	4		新規設置	-	天井取付熱線センサ付自動スイッチ(子器)DC12V			4	
本館	4階	10	便所8		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	1
本館	4階	11	調理実習室		B31MP	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	W130	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED埋込ベースライト防湿防雨3200lmW130	2,880	20.6	2	
本館	4階	11	調理実習室		B32MP	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	W220	-	-	-	16	32		器具交換	-	LED埋込ベースライト防湿防雨6900lmW220	6,380	43.1	16	
本館	4階	11	調理実習室		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	4
本館	4階	11	調理実習室		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	2	
本館	4階	12	会議室兼試食室		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設T/V-W250	-	システム天井埋込	-	12	24		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	24	
本館	4階	12	会議室兼試食室		Sp	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	2	2		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型Pitプラス			2	
本館	4階	12	会議室兼試食室		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	2
本館	4階	12	会議室兼試食室		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1	
本館	4階	13	健康増進課		B32sp	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	既設T/V-W250	-	システム天井埋込	-	53	106		ランプ交換	-	LED直管ランプHE190S/3300lm/昼白色/片側給電	3,300	18.9	106	
本館	4階	13	健康増進課		A32	-	ダウンライト	1灯	FHT24	-	Φ150	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,695	11.6	1	
本館	4階	13	健康増進課		PP323	-	シーリングライト	1灯	FCL30+32	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDシーリングライト和風角形/6畳用/調光調色	3,450	27.6	1	
本館	4階	13	健康増進課		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	9	9		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	9
本館	4階	13	健康増進課		i20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/天井埋込	-	1.7	1	
本館	4階	13	健康増進課		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1	
本館	4階	13	健康増進課		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○				

				既存照明 情報										LED照明機器仕様										
建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ本数	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(m以上)	消費電力w(以下)	数量	
															台	本					lm/台・本	W/台・本	台・本	
本館	4階	22	視聴覚室		UU324	-	埋込ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	W150	調光	-	-	1	1		ランプ交換	-	LED直管ランプPWM調光/2500lm/昼白色/片側結電	2,500	17.7	1	
本館	4階	22	視聴覚室		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	3	3		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	3
本館	4階	22	視聴覚室		g20AK	-	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/天井埋込	-	2.7	2
本館	4階	23	廊下7		A16c	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	15	15		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白/調光	1,045	7.0	15
本館	4階	23	廊下7		SI	-	-	1灯	-	-	-	-	-	-	2	2		新規設置	-	明るさセンサ連続調光直付型	-	-	2	
本館	4階	23	廊下7		d65	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	5	5		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60/50型	-	6.6	5
本館	4階	23	廊下7		j10	-	C級 誘導灯	1灯	CF137	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED誘導灯/C級/片面/直付+RNP	-	1.1	2
本館	4階	23	廊下7		k10	-	C級 誘導灯	1灯	CF137	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/C級/床埋込	-	2.2	1
本館	4階	23	廊下7		f20AK	-	B級BH形 誘導灯	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/直付/音声点滅型	-	4.2	1
本館	4階	24	倉庫18		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2
本館	4階	25	倉庫19		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	1
本館	4階	26	倉庫20		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2
本館	4階	27	倉庫21		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	1
本館	4階	28	倉庫22		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2
本館	4階	29	倉庫23		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	3
本館	4階	30	倉庫24		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	1
本館	4階	31	会議室1		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	1
本館	4階	31	会議室1		C31H	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	W120	-	-	-	-	24	24		器具交換	-	LEDトラフ型ベースライト/40型/W150/3200lm/調光	3,200	20.9	24
本館	4階	31	会議室1		ZZ32	-	シーリングライト	1灯	FHT42	-	-	-	-	-	-	12	12		器具交換	-	ダウンシーリングライト150形	1,690	12.4	12
本館	4階	31	会議室1		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	4階	31	会議室1		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	4階	32	会議室2		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	1
本館	4階	32	会議室2		C31H	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	W120	-	-	-	-	24	24		器具交換	-	LEDトラフ型ベースライト/40型/W150/3200lm/調光	3,200	20.9	24
本館	4階	32	会議室2		ZZ32	-	シーリングライト	1灯	FHT42	-	-	-	-	-	-	12	12		器具交換	-	ダウンシーリングライト150形	1,690	12.4	12
本館	4階	32	会議室2		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	4階	32	会議室2		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	4階	33	会議室3		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	1
本館	4階	33	会議室3		C31H	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32(高出力)	-	W120	-	-	-	-	28	28		器具交換	-	LEDトラフ型ベースライト/40型/W150/3200lm/調光	3,200	20.9	28
本館	4階	33	会議室3		ZZ32	-	シーリングライト	1灯	FHT42	-	-	-	-	-	-	14	14		器具交換	-	ダウンシーリングライト150形	1,690	12.4	14
本館	4階	33	会議室3		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	4階	33	会議室3		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	4階	34	小会議室・ふれあいサロン		O32S	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W220	-	-	-	-	16	32		器具交換	-	LED埋込スクールコンフォート/埋込/40型/5200lm/W220	4,640	43.1	16
本館	4階	34	小会議室・ふれあいサロン		A16	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/Φ150拡散/昼白色/本体白	1,045	7.0	2
本館	4階	34	小会議室・ふれあいサロン		b50	-	埋込専用型非常灯	1灯	IL20	-	Φ60	-	-	-	電源別置	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電源別置/Φ60	-	6.6	2
本館	4階	34	小会議室・ふれあいサロン		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	R階	1	ファンルーム		D31	-	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	6	6		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.3	6
本館	R階	1	ファンルーム		a40	-	直付専用型非常灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	電源別置形	4	4		器具交換	○	LED非常灯電源別置形	-	6.6	4
本館	R階	2	屋上1		L21	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDウォールライト/20型/SUS/防湿防雨	990	10.0	1
本館	R階	3	キャットウォーク		D31	-	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.3	3
本館	R階	3	キャットウォーク		a40	-	直付専用型非常灯	1灯	IL40	-	-	-	-	-	電源別置形	4	4		器具交換	○	LED非常灯電源別置形	-	6.6	4
本館	R階	3	キャットウォーク		e20B	-	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/B級BL形/片面/直付	-	1.7	1
本館	R階	4	直流電源室		D32	-	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FHF32(高出力)	-	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/6900lm	6,770	43.1	2
本館	R階	5	屋上2		L21	-	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	6	6		器具交換	-	LEDウォールライト/20型/SUS/防湿防雨	990	10.0	6
本館	1階	K-1	屋外階段		NN9	-	フットライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	-	8	8		器具交換	-	LED電球フットライト電球色	440	5.0	8
本館	2階	K-1	屋外階段		NN9	-	フットライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	-	8	8		器具交換	-	LED電球フットライト電球色	440	5.0	8
本館	2階	K-1	屋外階段		AA18	-	ダウンライト	1灯	FDL18	-	Φ150	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED軒下ダウンライト/Φ150拡散/温白色/本体白	950	7.0	2
本館	3階	K-1	屋外階段		NN9	-	フットライト	1灯	FL10	-	-	-	-	-	-	21	21		器具交換	-	LED電球フットライト電球色	440	5.0	21
本館	1階	K-2	屋外階段2		GG18	-	ブラケット灯	1灯	IL100	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDポーチライト/角形/電球色	420	7.7	1
本館	2階	K-2	屋外階段2		GG18	-	ブラケット灯	1灯	IL100	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDポーチライト/角形/電球色	420	7.7	2
本館	3階	K-2	屋外階段2		GG18	-	ブラケット灯	1灯	IL100	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDポーチライト/角形/電球色	420	7.7	2
本館	4階	K-2	屋外階段2		GG18	-	ブラケット灯	1灯	IL100	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDポーチライト/角形/電球色	420	7.7	2
本館	地下1階	K-3	階段1		n32	-	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED階段灯/40型/3000lm/スリム/センサ付	3,000	24.0	1
本館	1階	K-3	階段1		n32	-	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED階段灯/40型/3000lm/スリム/センサ付	3,000	24.0	2
本館	2階	K-3	階段1		n32	-	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED階段灯/40型/3000lm/スリム/センサ付	3,000	24.0	2
本館	3階	K-3	階段1		n32	-	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED階段灯/40型/3000lm/スリム/センサ付	3,000	24.0	2
本館	4階	K-3	階段1		n32	-	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED階段灯/40型/3000lm/スリム/センサ付	3,000	24.0	2
本館	地下1階	K-4	階段2		n32	-	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED階段灯/40型/3000lm/スリム/センサ付	3,000	24.0	1
本館	1階	K-4	階段2		n32	-	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED階段灯/40型/3000lm/スリム/センサ付	3,000	24.0	2
本館	2階	K-4	階段2		n32	-	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED階段灯/40型/3000lm/スリム/センサ付	3,000	24.0	2
本館	3階	K-4	階段2		n32	-	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED階段灯/40型/3000lm/スリム/センサ付	3,000	24.0	2
本館	4階	K-4	階段2		n32	-	階段通路誘導灯	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LED階段灯/40型/3000lm/スリム/センサ付	3,000	24.0	2
本館	外部	1階	外壁		JJ13	-	ブラケット灯	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	-	20	20		器具交換	-	LEDポーチライト60形x1電球色	380	5.8	20
本館	外部	1階	外壁		VV13	-	ブラケット灯	1灯	IL60	-	-	-	-	-	-	13	13		器具交換	-	LEDブラケット60x1 温白色	455	7.7	13
本館	外部		エクステリア		LL70	-	ブラケット灯	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	天井・壁面照射ブラケット電球色	690	11.5	1
本館	外部		エクステリア		KK27	-	地中埋込器具	1灯	FHT32	-	Φ440	-	-	-	-	6	6		対象外	-	対象外	-	-	-
本館	外部		エクステリア		MM65	-	庭園灯	1灯	IL40	-	Φ200	-	-	-	-	4	4		器具交換	-	QQポール+庭園灯/Φ200以上ガード付/電球色	810	6.4	4
本館	外部		エクステリア		MM65-1	-	庭園灯	1灯	IL40	-	Φ160	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDRND庭園灯100形/Φ140以上ガード付/電球色	881	12.9	1
本館	外部		エクステリア		MM65-1																			

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	備考	既存照明 情報										LED照明機器仕様								
					器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ本数	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束lm(以上)	消費電力w(以下)	数量
															台	本	lm/台・本	W/台・本	台・本				