

質問・回答書

令和 8年 4月 22日

件 名 門真市立砂子みなみこども園自家用電気工作物保安管理業務委託

	質 問	回 答
1	年次点検について 停電を伴う年次点検は一般電力会社側の開閉器 操作を行う際に発生する費用は受託者に含まれ ますでしょうか？	お見込のとおりです。
2	貴施設の開閉器については柱上にある場合点検 作業員が電柱に登り動作確認などの点検清掃を 行うという認識でよいのでしょうか？	お見込のとおりです。
3	停電年次点検は平日でしょうか？土日祝日とい う指定はあるのでしょうか？	土曜日を予定しています。

回 答	(e-mailアドレス) chi03@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 こども部 保育幼稚園課 保育幼稚園グループ
	電話 06 (6902) 6714 (内線6735) FAX 06 (6902) 0656