

質問・回答書

令和8年5月1日

件名 上馬伏配水場内施設アスベスト調査業務

	質問	回答
1	仕様書第3条ア現地調査：天井及び天井内部の 高さは、高さ4mを超える高所はありますで しょうか。	あります。
2	仕様書第5条4試料採取のア及び5定性分析： 1検体につき3試料を基本とするとありますが、 分析は採取した3試料を合わせて1検体として分 析するとの理解でよろしいでしょうか。それと も1試料毎に分析することで想定検体数は25か 所×3試料の75検体でしょうか。	5/1付で仕様書を差し替えました。 ご参照ください。 1検体につき3試料を基本としており、想定検体 数は25検体としています。
3	仕様書第5条4試料採取のイ：試料採取痕の補修 は、固化材又はスプレー等による簡易補修でよ ろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
4		
5		
6		
7		

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 環境水道部 経営総務課
	電話 06 (6902) 5873 (内線3223) FAX 06 (4252) 9750