

令和8年6月19日

## 門真市上下水道事業発注の見積合せに係る質問・回答書

件 名 上馬伏配水場操作室空調設備工事

	質 問	回 答
1	既設配管サイズが、5分、3分なのですが現在の同等能力更新機器は2.5馬力だと配管サイズが小さく異形接続になります。3馬力だと異形接続無しになり通常接続できますが、既設室内機能力が2.5馬力なので更新機器は室内機に80サイズ3馬力にアップグレードしますか？それとも異形接続で63サイズ2.5馬力にしますかご教示ください	3馬力エアコンを設置します。
2	30年以上前の配管を再利用されるという事ですが、気密試験等行い漏洩が確認されると配管も交換になりますがその場合は受注者負担になるのでしょうかご教授ください。	交換対象の空調機は、現在正常に起動することから配管に異常ないと考えておりますが、気密試験等行い漏洩が確認された場合は別途協議に応じます。
3		
4		
5		

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06 (6902) 5873