

令和8年6月17日

門真市上下水道事業発注の見積合せに係る質問・回答書

件名 上馬伏配水場操作室空調設備工事

	質 問	回 答
1	一般的に、三菱のPMH-63EKDは室外機PUH-63EKDになります。2.5馬力で室外機ファン1個のはずですが、御示し頂いた写真のファンの個数は2個あるように見えます。1対2の可能性あるのでは無いかと推測しますが、室外機の品番をご教示ください	既設室外機の品番はPUH-80EKD1です。1対1で使用しております。
2		
3		
4		
5		

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06 (6902) 5873