

## 令和8年度 電磁式量水器購入仕様書

### 1. メーターの種類、購入台数

種類	口径	接続方式	計量範囲	数量(台)
電磁式	φ150	フランジ	R=160	1

### 2. 材質等

材質	ステンレス
本体塗装	無塗装
蓋の色	アイボリー（日本塗料工業会色番号 A25-75C）

### 3. 付属品（1台あたり）

パッキン	プラスパッキン2枚
取付ボルト	SUS 焼付防止製6本
補足管	伸縮補足管1個
受信器	個別型受信器1台 (メーター本体と互換性のあるもの)
コード	10m

### 4. メーター番号

メーター番号は、蓋に刻印する。

種類	口径	番号
電磁式	φ150	19

### 5. 納入期限

令和8年6月26日（金）

### 6. 納入場所

門真市泉町7番23号 門真市環境水道部（泉町浄水場倉庫）