

令和4年度水質管理目標設定項目検査結果

管理目標設定項目		管理目標値(mg/l)	検査回数	泉町浄水場出口			上馬伏配水場出口			殿島町			三ツ島		
				最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値
管 03	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
管 13	ジクロロアセトリル	0.01mg/L以下(暫定)	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
管 14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
管 16	残留塩素	1mg/L以下	12	0.9	0.6	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
管 17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	12	46	35	41	46	36	42	46	36	41	47	36	42
管 18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して0.01mg/L以下	12	0.001	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.002
管 24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	4	114	77	94	118	95	104	101	82	94	114	94	103
管 25	濁度	1度以下	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管 26	pH値	7.5程度	12	7.3	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1
管 30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下	4	0.02	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満