

質問・回答書

令和8年4月27日

件名 門真市立学校施設受電設備保守点検業務委託（令和8年7月～令和11年6月）

	質 問	回 答
1	受注した場合の「絶縁監視装置」設置期限は、令和8年6月30日（火）まででしょうか。	令和11年6月30日までです。
2	年次点検と月次点検を兼ねる、とありますが、提出する報告書は、「年次点検のみ」でしょうか。	年次点検・月次点検どちらの報告書も点検後速やかに提出してください。
3	点検頻度で、「工事期間中（週1回以上）」とありますが、このような点検を行う必要のある工事の予定はありますか。	現時点ではありませんが、契約期間内に発生する可能性はあります。
4	年次点検で、停電点検を行った直近の実施年月日、停電時間帯を各施設毎に教えてください。	門真市立門真小学校：令和6年7月15日（午前8時30分頃～午前10時30分頃） 門真市立大和田小学校：令和7年1月6日（午前9時頃～午前10時30分頃） 門真市立二島小学校：令和6年8月19日（午前9時頃～午前11時頃） 門真市立北嶽本四宮小学校：令和5年7月26日（午前9時15分頃～午前11時15分頃） 門真市立古川橋小学校：令和7年12月26日（午前9時頃～午前10時30分頃） 門真市立沖小学校：令和7年12月25日（午後1時頃～午後3時頃） 門真市立上野口小学校：令和6年3月29日（午前9時頃～午前11時頃） 門真市立速見小学校：令和7年8月4日（午前9時頃～午前10時30分頃） 門真市立五月田小学校：令和5年8月13日（午前9時30分頃～午前11時30分頃） 門真市立東小学校：令和6年8月18日（午前9時頃～午前10時30分頃） 門真市立門真みらい小学校：令和7年8月4日（午前11時頃～午前12時30分頃）
4	年次点検で、停電点検を行った直近の実施年月日、停電時間帯を各施設毎に教えてください。	門真市立第二中学校：令和5年8月10日（午後2時頃～午後4時頃） 門真市立第三中学校：令和7年9月15日（午前9時頃～午前11時頃） 門真市立第五中学校：令和5年8月9日（午前9時頃～午前11時頃） 門真市立第七中学校：令和6年8月9日（午前9時頃～午前11時頃） 門真市立門真はすはな中学校：令和5年8月10日（午前9時頃～午前12時頃） 門真市立水桜学園：令和8年4月開校のため未実施
5	年次点検（停電）時における、制限（実施時期、時間帯、停電時間2時間以内等）はありますか。有る場合、該当施設毎に内容を教えてください。	実施時期及び時間帯は、施設管理責任者（放課後児童クラブ含む）と協議の上、決定します。停電時間は、2時間以内にしてください。
6	年次点検（無停電）が、「実施不可」の施設があれば施設名を教えてください。	ありません。
7	年次点検（停電）は、完全停電（仮設電源不要）可能でしょうか。「仮設電源要」の場合、施設名、相数、電圧、負荷容量、仮設設置必要数を教えてください。	仮設電源は不要です。
8	太陽光発電設備について、再起動方法は、「自動」「手動」のどちらでしょうか。	手動です。
9	太陽光発電設備点検の際、アクセス方法に「垂直はしご（転落防止柵の有無）」等がありますか。	門真はすはな中学校は垂直はしごはありませんが、キュービクル近くのため、アクセスに問題ありません。 門真市立水桜学園は垂直はしごはあり、転落防止柵はありませんが、アクセスに問題ありません。
10	過去3年間の「①漏電、停電発生事案件数、②その主な原因」を教えてください。	停電年次点検以外の停電は、全ての学校を合わせて、年に5件程度、漏電も年に5件程度、平均して発生しています。 主な原因は、電気設備を交換するのに必要な停電、設備老朽化に伴う漏電です。
11	本契約期間中における、年次点検（停電）時、①変圧器内部点検を行う予定の有無、②その施設名、③実施台数を教えてください。	変圧器内部点検を行う予定は、ありません。
12	本契約期間中における、年次点検（停電）時、配電盤、計器盤の「計器校正試験」「シーケンス試験」を行う予定の有無、その施設名、実施対象機器名、台数を教えてください。	「計器校正試験」「シーケンス試験」を行う予定は、ありません。
13	高濃度PCBを保管、使用している施設があれば、施設名、機器名を教えてください。	ありません。
14	本契約期間中における、竣工検査を伴う工事の予定はありますか。有る場合、その施設名、実施時期、実施内容を教えてください。	令和8年度は、門真市立大和田小学校の体育館LED照明・屋上防水等の工事、門真市立速見小学校及び門真市立門真みらい小学校の体育館LED照明・空調設置・屋上防水等の工事を予定していますが、全て実施時期は未定です。 令和9年度は、門真市立門真小学校・門真市立大和田小学校・門真市立二島小学校・門真市立古川橋小学校・門真市立沖小学校・門真市立五月田小学校・門真市立東小学校・門真市立第三中学校・門真市立第五中学校・門真市立第七中学校で体育館の空調設置工事を予定していますが、全て実施時期は未定です。
15	門真市立はすはな中学校様に、「非常用発電設備」は設置されていますか。設置ありの場合、「電圧」「相数」「出力(kw)」を教えてください。	ありません。 ただし、リース契約している体育館空調の非常用発電設備（フロパンガス）は、あります。

回 答	(e-mailアドレス) kyk01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 教育部 教育総務課 総務・施設グループ
	電話 06(6902)6082(内線6531) FAX 06(6900)2323