別紙１

教育施設一覧

施設名	所在地	用途		建設年度	構造	階数	延床面積	点検対象設備						備考
							（㎡）	換気	給水	給湯	排水	非常照明	防火設備	
門真小学校	柳町4-1	小学校	校舎	S40	RC	3	912	○	水道直圧、受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送、受水槽・高置水槽	局所式	分流式直放流	－	防火扉あり	
				S41	RC	3	1,319	○						
				S44	RC	3	518	○						
				S49	RC	4	2,306	○						
			体育館	S49	RC、S	1	806	○		－				
			給食棟	S59	S	1	187	○	水道直圧	局所式				
大和田小学校	大橋町21-46	小学校	校舎	S40	RC	3	942	○	水道直圧、受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送、受水槽・高置水槽	局所式	分流式直放流	－	防火扉あり	
				S42	RC	3	491	○						
				S44	RC	3	1,609	○						
				S45	RC	3	693	○						
				S50	RC	3	929	○						
			体育館	S45	RC、S	1	805	○	－	－				
			給食棟	S44	S	1	174	○	水道直圧	局所式				
二島小学校	三ツ島1-5-10	小学校	校舎	S48	RC	4	1,912	○	水道直圧、受水槽・高置水槽	局所式	分流式直放流	－	防火扉あり	
				S51	RC	4	1,093	○						
				S48	RC	4	463	○						
				H2	RC	4	1,708	○						
			体育館	H4	RC、S	2	969	○						ｼｬﾜｰ設備
			給食棟	S50	S	1	206	○	水道直圧	局所式				
北巣本四宮小学校	北巣本町2-11	小学校	校舎	S49	RC	4	2,991	○	水道直圧、受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	局所式	分流式直放流	－	防火扉あり	
				S50	RC	4	1,300	○						
				S56	S	2	169	○						
			体育館	S50	RC、S	1	740	○		－				
			給食棟	S48	S	1	197	○	水道直圧	局所式				
古川橋小学校	御堂町18-9	小学校	校舎	S40	RC	3	1,042	○	水道直圧、受水槽・高置水槽	局所式	分流式直放流	－	防火扉及び防火シャッターあり	
				S41	RC	3	1,716	○						
				S42	RC	3	513	○						
				S44	RC	3	622	○						
				S51	RC	3	411	○						
			体育館	S41	RC、S	1	622	○	－	－				
			給食棟	S39	W	1	161	○	水道直圧	局所式				
沖小学校	沖町28-1	小学校	校舎	S46	RC	4	3,894	○	水道直圧、受水槽・高置水槽	局所式	分流式直放流	－	防火扉あり	
				S48	RC	4	698	○						
			体育館	S47	RC、S	1	764	○	水道直圧	－				
			給食棟	S45	S	1	180	○	水道直圧	局所式				
上野口小学校	上野口町31-1	小学校	校舎	S46	RC	4	3,666	○	水道直圧、受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	局所式	分流式直放流	－	防火扉及び防火シャッターあり	
				S48	RC	4	706	○						
				S52	RC	3	651	○						
			体育館	S48	RC、S	1	766	○	水道直圧	－				
			給食棟	S46	S	1	180	○	水道直圧	局所式				
速見小学校	速見町4-1	小学校	校舎	S47	RC	4	1,026	○	水道直圧、受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	局所式	分流式直放流	－	防火扉あり	
				S58	S	1	237	○						
				S49	S	4	603	○						
				S49	S	4	286	○						
				S47	S	4	1,335	○						
				S47	S	4	577	○						
				S47	S	4	888	○						
				S47	S	2	394	○						
			体育館	S48	RC、S	1	665	○	水道直圧	－				
			給食棟	S46	S	1	175	○	水道直圧	局所式				

（備考）

換気設備：○「個別機械換気」又は◎「中央管理方式の空気調和設備」

排煙設備：○「機械排煙」又は●「自然排煙」

給水設備：「水道直圧」、「受水槽・ポンプ圧送」又は「受水槽・高置水槽」

給湯設備：「局所式」（屋外瞬間式給湯器を含む）又は「中央式」

排水設備：「分流式直放流」又は「浄化槽」、「合併浄化槽」

非常用の照明装置：「蓄電池（内蔵型）」、「蓄電池（別置型）」、「自家用発電装置」又は「蓄電池（別置型）と自家用発電装置併用」
又は「蓄電池（別置型）と自家用発電装置併用

教育施設一覧

施設名	所在地	用途		建設年度	構造	階数	延床面積	点検対象設備						備　考
							（㎡）	換気	給水	給湯	排水	非常照明	防火設備	
五月田小学校	北島町27-1	小学校	校舎	S51	RC	4	2,079	○	受水槽・高置水槽	局所式	合併処理槽	－	防火扉あり	
				S51	RC	4	2,225	○						
			体育館	S51	RC、S	1	782	○	水道直圧	－				
			給食棟	S50	S	1	206	○	水道直圧	局所式				
東小学校	岸和田3-42-1	小学校	校舎	S58	RC	3	2,242	○	水道直圧、受水槽・高置水槽	局所式	分流式直放流	－	防火扉あり	
				S58	RC	3	962	○						
				S58	RC	3	1,118	○						
				H12	S	1	121	○	水道直圧	－				
			体育館	S58	RC、S	1	813	○						
			給食棟	S57	S	1	190	○	水道直圧	局所式				
門真みらい小学校	浜町22-41	小学校	校舎	S45	RC	4	2,574	○	水道直圧、受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	局所式	分流式直放流	－	防火扉あり	
				S51	RC	4	561	○						
				S48	RC	4	1,437	○						
				H19	S	1	414	○		－				
				H22	RC	4	998	○	－					
			体育館	S47	RC、S	1	804	○	水道直圧					
			給食棟	H23	S	1	426	○	水道直圧	局所式				
門真小学校 放課後児童クラブ	柳町4-1	小学校		H19	S	1	225	○	水道直圧	局所式	分流式直放流	－	－	
二島小学校 放課後児童クラブ	三ツ島1-5-10	小学校		H20	S	1	239	○	水道直圧	局所式	分流式直放流	－	－	
沖小学校 放課後児童クラブ	沖町28-1	小学校		S50	S	1	264	○	水道直圧	局所式	分流式直放流	－	－	
門真みらい小学校 放課後児童クラブ	浜町22-41	小学校		H23	S	2	471	○	水道直圧	局所式	分流式直放流	－	－	

（備考）

換気設備：○「個別機械換気」又は◎「中央管理方式の空気調和設備」

排煙設備：○「機械排煙」又は●「自然排煙」

給水設備：「水道直圧」、「受水槽・ポンプ圧送」又は「受水槽・高置水槽」

給湯設備：「局所式」（屋外瞬間式給湯器を含む）又は「中央式」

排水設備：「分流式直放流」又は「浄化槽」、「合併浄化槽」

非常用の照明装置：「蓄電池（内蔵型）」、「蓄電池（別置型）」、「自家用発電装置」又は「蓄電池（別置型）と自家用発電装置併用」
又は「蓄電池（別置型）と自家用発電装置併用

教育施設一覧

施設名	所在地	用途		建設年度	構造	階数	延床面積	点検対象設備						備　考
							（㎡）	換気	給水	給湯	排水	非常照明	防火設備	
第二中学校	沖町10-1	中学校	校舎	S39	RC	3	3,225	○	水道直圧、受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送、受水槽・高置水槽	局所式	分流式直放流	－	防火扉あり	
				S47	RC	2	873	○						
				S41	RC	3	765	○						
				S44	RC	3	1,267	○						
			体育館	S39	S	1	750	○	水道直圧	－				
			給食棟	H25	S	1	470	○	水道直圧	局所式				
第三中学校	柳田町12-6	中学校	校舎	S44	RC	4	2,021	○	水道直圧、受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送、受水槽・高置水槽	局所式	分流式直放流	－	防火扉及び防火シャッターあり	
				S46	RC	2	677	○						
				S44	RC	4	1,115	○						
				S48	RC	4	1,136	○						
				S51	RC	4	1,135	○						
			体育館	S46	RC、S	2	1,071	○	－	－				
			給食棟	H27	S	1	383	○	水道直圧	局所式				
第五中学校	北岸和田3-12-1	中学校	校舎	S48	RC	4	3,144	○	受水槽・高置水槽	局所式	分流式直放流	－	防火扉及び防火シャッターあり	
				S53	RC	4	1,178	○						
				S57	RC	4	1,076	○						
			体育館	S49	RC、S	1	970	○	水道直圧	－				
			給食棟	H26	S	1	386	○	水道直圧	局所式				
第七中学校	北島町29-1	中学校	校舎	S53	RC	4	2,329	○	受水槽・高置水槽	局所式	分流式直放流	－	防火扉あり	放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽有り
				S53	RC	4	1,375	○						
				S53	RC	4	1,839							
				S54	RC	2	405	○						
			体育館	S53	RC、S	1	972	○	水道直圧	－				
			給食棟	H26	S	1	462	○	水道直圧	局所式				
門真はすはな中学校	中町2-1	中学校	校舎	H24	RC	4	7,954						防火扉及び防火シャッターあり	点検は防火設備のみ
			体育館	H24	RC	2	1,302							

（備考）

換気設備：○「個別機械換気」又は◎「中央管理方式の空気調和設備」

排煙設備：○「機械排煙」又は●「自然排煙」

給水設備：「水道直圧」、「受水槽・ポンプ圧送」又は「受水槽・高置水槽」

給湯設備：「局所式」（屋外瞬間式給湯器を含む）又は「中央式」

排水設備：「分流式直放流」又は「浄化槽」、「合併浄化槽」

非常用の照明装置：「蓄電池（内蔵型）」、「蓄電池（別置型）」、「自家用発電装置」又は「蓄電池（別置型）と自家用発電装置併用」
又は「蓄電池（別置型）と自家用発電装置併用

教育施設一覧

施設名	所在地	用途		建設年度	構造	階数	延床面積	点検対象設備						備　考
							（㎡）	換気	給水	給湯	排水	非常照明	防火設備	
砂子みなみこども園	千石西町10-8	こども園	園舎	H29	RC	2	2,299	○	水道直圧	局所式	分流式直放流	○	防火シャッターあり	
大和田こども園	大橋町5-21	こども園	園舎	S52	RC、S	2	720	○	水道直圧	局所式	分流式直放流	蓄電池（内蔵型）	防火シャッターあり	
			子育て支援棟	R8	S	2	226	○	水道直圧	局所式	分流式直放流	蓄電池（内蔵型）	－	
			給食棟	R8	S	1	70	○	水道直圧	局所式	分流式直放流	蓄電池（内蔵型）	－	
		体育倉庫		R8	S	1	16	－	－	－	－	－	－	

（備考）

換気設備：○「個別機械換気」又は◎「中央管理方式の空気調和設備」

排煙設備：○「機械排煙」又は●「自然排煙」

給水設備：「水道直圧」、「受水槽・ポンプ圧送」又は「受水槽・高置水槽」

給湯設備：「局所式」（屋外瞬間式給湯器を含む）又は「中央式」

排水設備：「分流式直放流」又は「浄化槽」、「合併浄化槽」

非常用の照明装置：「蓄電池（内蔵型）」、「蓄電池（別置型）」、「自家用発電装置」又は「蓄電池（別置型）と自家用発電装置併用」
又は「蓄電池（別置型）と自家用発電装置併用