

質問に対する回答

令和8年5月18日

件名 門真市立かどま歴史ミュージアム及び収蔵庫棟機械警備業務委託

	質 問	回 答
1	仕様書6業務内容(1)警備装置アに記載の「既存である火災報知器の警報装置と連動」とありますが、自火報盤に移報信号を出力する端子に接続が可能でしょうか。	自火報盤の端子には空きがありますので、接続可能です。
2	仕様書6業務内容(1)警備装置アに記載の「電話回線」とは発注者契約の施設の固定電話回線でしょうか。	既設の現地回線をご使用いただくことが可能です。新たに回線の敷設が必要と受注者が判断される場合は、受注者負担で敷設してください。
3	かどま歴史ミュージアム及び収蔵庫棟の施設を下見することは可能でしょうか。	可能です。事前に日時の調整をお願いします。ただし、令和8年5月18日(月)・19日(火)は対応できません。

回 答	(e-mailアドレス) kys10@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 市民文化部 生涯学習課 歴史資料館
	電話 06(6908)8840