

質問・回答書

令和8年5月19日

件名 低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託

	質 問	回 答
1	変圧器保管している下部のトレーについて切断等を行わせていただいてもよろしいでしょうか。	低濃度PCB廃棄物が漏出していないことなど、作業時の安全が確認されている場合に限り、下部トレーの切断・廃棄作業を実施していただくことは可能です。
2	平日・日中作業は問題ないでしょうか。	施設管理者と事前に調整いただくことで、平日・日中に実施することは可能です。

回 答 者	(e-mailアドレス) kys07@city.kadoma.osaka.jp
	門真市市民文化部生涯学習課社会教育・文化振興グループ 電話 06 (6902) 7139 (内線3034) FAX 06 (6905) 3264