

学校施設・社会教育施設 ブロック塀一覧

※ 次のブロック塀につきましては、以下の法令上の基準に適合していますが、国の交付金の活用も視野に入れ、対応策を検討します。

1. 幼稚園

		学校・施設名	壁			控え壁			現行法 適合
			長さ(m) (約)	高さ(m)	厚み(cm)	有無	幅3.4m以内	高さ1/5 以上突出	
1	1	大和田幼稚園南側	40	1.2m以上2.2以下	10.0	○	○	○	○
	2	大和田幼稚園南側 門西側	6	1.2m以下	10.0	不要			○

学校施設・社会教育施設 ブロック塀一覧

※ 次のブロック塀につきましては、以下の法令上の基準に適合していますが、国の交付金の活用も視野に入れ、対応策を検討します。

2. 小学校

		学校・施設名	壁			控え壁			現行法適合
			長さ(m) (約)	高さ(m)	厚み(cm)	有無	幅3.4m以内	高さ1/5 以上突出	
2	3	二島小学校 北西側	27	2.2(CB1.4)	15.0	○	○	○	○
	4	二島小学校 南西側	66	1.8(CB0.96)	15.0	○	○	○	○
3	5	四宮小学校 東側	25	1.2以上2.2以下	10.0	○	○	○	○
	6	四宮小学校 南側	74	1.2以上2.2以下	10.0	○	○	○	○
4	7	古川橋小学校 北西側	90	1.8	10.0	○	○	○	○
	8	古川橋小学校 北側	25	1.2以上2.2以下	10.0	○	○	○	○
	9	古川橋小学校 東側1	10	1.2以上2.2以下	10.0	○	○	○	○
	10	古川橋小学校 東側2	8	1.2以下	15.0	○	○	○	○
	11	古川橋小学校 東側3	65	1.2以上2.2以下	10.0	○	○	○	○
	12	古川橋小学校 プール	70	1.6	10.0	○	○	○	○
5	13	東小学校 南西	75	1.2以上2.2以下	15.0	○	○	○	○

※ CBはコンクリートブロックを示しています。また、(CB 数値)はフェンス付コンクリートブロックのうち、コンクリートブロックの高さを示しています。

学校施設・社会教育施設 ブロック塀一覧

※ 次のブロック塀につきましては、以下の法令上の基準に適合していますが、国の交付金の活用も視野に入れ、対応策を検討します。

3. 中学校

		学校・施設名	壁			控え壁			現行法 適合
			長さ(m) (約)	高さ(m)	厚み(cm)	有無	幅3.4m以内	高さ1/5 以上突出	
6	14	第二中学校 南東	8	1.2以上2.2以下	15.0	○	○	○	○
	15	第二中学校 南東(東端)	2	1.2以下	10.0	不要			○
7	16	第七中学校 東側	138	1.2以上2.2以下	10.0	○	○	○	○

学校施設・社会教育施設 ブロック塀一覧

※ 以下のブロック塀につきましては、法令上の基準に適合していますが、安全性が確認できないため、専門業者による詳細調査を実施します。

4. 社会教育施設

		学校・施設名	壁			控え壁			現行法 適合
			長さ(m) (約)	高さ(m)	厚み(cm)	有無	幅3.4m以内	高さ1/5 以上突出	
8	17	旧第六中学校運動広場 東側	98	1.4	10.0	○	○	○	○
9	18	旧北小学校体育施設 南西側	12	1.8	10.0	○	○	○	○
	19	旧北小学校体育施設 南側	43	1.8	10.0	○	○	○	○
	20	旧北小学校体育施設 南東側	85	1.5	10.0	○	○	○	○
	21	旧北小学校体育施設 北東側	40	1.9	10.0	○	○	○	○